



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307779795

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGB3-80Z; Ue: DC250V(1P 外形), DC500V(2P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形);
Ui: 1000V; Uimp: 6kV; In: 63A、80A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
分断能力 $I_i=6I_n$ 和 $I_i=12I_n$; $I_{cu}=I_{cs}=6kA$; $I_i=17I_n$; $I_{cu}=I_{cs}=4.5kA$; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 适用于隔离, 适用于 PV; 配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3: 1NO1NC;
Ui: 690V; Ith=6A; AC-12; AC240V/6A、AC415V/3A; DC-12; DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 26 日 有效期至: 2030 年 05 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

